

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO-RJ

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023
Processo Administrativo Nº 9484/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FLAVIANA MEDEIROS L. RIBEIRO
Data de Publicação: 10/04/2023 14:02:22

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 05/05/2023 09:53:34
GRUPO GERADOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 500KVA.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: GS | Modelo: GS500D6 |
| Descrição: GRUPO GERADOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 500KVA. tipo cabinado, trifásico, tensão de 220/127 volts, fator de potência 0.8, com QTA e chave de transferência separada do conjunto, composto de: - Sistema carenado construído sobre base metálica, envolto em chapas de aço resistentes à corrosão, tratamento acústico interno ajustado para ruído máximo de 80dB(A)+/-5dB(A) a 1,5 metro, com motor diesel de 6 cilindros em linha, novo e sem uso, desenvolvido para aplicações de gerador operando à 60Hz/1800 rpm, com potência mínima de 540CV, injeção eletrônica direta de combustível, sistema de pré-aquecimento do combustível por resistência elétrica e regulador eletrônico de velocidade, refrigeração líquida com radiador, ventilador e bomba centrífuga, proteção contra alta temperatura d'água e baixa pressão do óleo; - Gerador síncrono, trifásico, especial para cargas deformantes, com o respectivo regulador eletrônico de tensão, grau de proteção IP-23; - Quadro de comando (QTA) tipo Micro processado, com supervisão de rede, partida, parada e transferência automática com possibilidade de funcionamento com proteção para alta temperatura d'água, baixa pressão de óleo, sobrecorrente, sobrecarga, tensão/frequência anormais e falha partida/parada, grau de proteção IP-20; - Sistema de força formado por um disjuntor, tripolar, fixo e manual, com capacidade compatível ao GMG, para proteção de sobrecorrente instantânea/ temporizada, montado no quadro de comando, e por um par de contadores eletromagnéticos, tripolares, capacidade acima de 1200A, para transferência de carga, montado em caixa separada do comando aprovada pela norma NBR IEC 60439-1 (TTA/PTTA); - Sistema de armazenagem interna de combustível com tanque acoplado à base, com capacidade para no mínimo 5 h de funcionamento, mangueiras de interligação, bacia de contenção contra vazamentos na mesma capacidade do reservatório, válvula de dreno e filtro separador de água na linha do diesel; 16.sistema exaustor com silencioso tipo hospitalar de alto rendimento, segmento elástico em aço inoxidável para absorver vibrações e dilatações térmicas, tubulação de escapamento de gases em tubo industrial para atender percurso mínimo de 06 (seis) metros, e demais acessórios como suportes de sustentação, curvas e flanges; - Sistema de partida com 02 baterias seladas isentas de manutenção, cabos com terminais, e carregador de baterias com capacidade adequada. | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 342.000,00 | Valor Total: 342.000,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 GENSET SOLUTIONS IND COM IMP EXP | 060 | 07.346.027/0001-80 | 370.987,50 | 342.000,00 | | Não |
| 2 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL | 117 | 46.093.723/0001-83 | 370.987,00 | 360.000,00 | 5,26 | Sim |
| 3 SUDOESTE GERADORES LTDA. - ME | 019 | 27.890.710/0001-90 | 370.987,50 | 370.987,50 | 3,05 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E | 039 | 07.228.290/0001-74 | 370.000,00 | 341.000,00 | | Não |

**MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO-RJ**

AUTORIDADE: GILBERTO MARTINS ESTEVES