



Resumo Aço terreo	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)
Armadura longitudinal inferior		
CA-60 Ø5	9543.1	1648

1- Dimensões em centímetros.
2- Concreto : FCK $\geq$ 25,0 MPa - a/c $\leq$ 0,55 - E $\geq$ 24 GPa. Consumo de cimento $\geq$ 320 daN/m ³ .
3- Aço CA-50 FyK $\geq$ 500,0 MPa.
4- Raio de dobramento: Barras $\geq$ 5,0Ø - Estribo $\geq$ 6,0Ø.
5- As emendas por transpasse terão 60Ø no mínimo.
6- As medidas serão conferidas no local pelo responsável, na execução do projeto.
7- Todas as Lajes e vigas devem ser apoiadas em solo compactado 95% PN
8- Este projeto foi desenvolvido em conformidade com a NBR 6118/14 e a NBR 6122/10. Eventuais omissões ou adaptações devem respeitar a mesma norma da ABNT
9- O engenheiro responsável pela execução deverá obedecer as recomendações da NBR 14931.
10 - COBRIMENTOS Cobrimento - Classe Agressividade Ambiental adotada: CAA2 (Concreto revestido e executado com controle rigoroso) - Lajes: 2 cm (ARMADURA SUPERIOR) / 2 cm (ARMADURA INFERIOR)
11 - As dimensões dos pilares e Vigas estão nos respectivos projetos do FNDE

Processo 16187/2024. Assinado por 3 pessoas: ANDRE DA SILVA GONCALVES, ANDRE DA SILVA GONCALVES e MATHEUS ELIAS PEREIRA



MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO

E4D4AE47F6BC46499D608D61FDE91C2E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/E4D4AE47F6BC46499D608D61FDE91C2E>